



# COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Via Parrocchia n° 48 – 80030 Mariglianella (NA) – Tel 081/8411222

PROT. N° 16370  
03/12/2018

Al Dirigente scolastico  
dell'Istituto Comprensivo " G. Carducci "  
c.a. prof. Arch. Roberto Valentini  
[NAIC868007@pec.istruzione.it](mailto:NAIC868007@pec.istruzione.it)

Al sig. Sindaco Felice Di Maiolo - Sede

e.p.c. All'assessore al patrimonio dott. Arcangelo Russo – sede

**Oggetto: Comunicazione inerente la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo " Carducci".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso che**, a causa dell'allagamento dei bagni al primo piano, della scuola primaria di via Materdomini, è stata disposta la chiusura della scuola per il giorno 01 e 03 dicembre c.a..

**Considerato che**, a seguito del sopralluogo effettuato in data odierna alle ore 8.45 circa, unitamente all'operaio comunale e al titolare della ditta esecutrice installatrice della controsoffittatura, è stato accertato che :

1. i solai non presentano macchie di umidità;
2. la struttura che sostiene i pannelli della controsoffittatura (interessata dall'allagamento), non ha subito alcun danno.

**Ritenuto che** non sussistono motivi di impedimento circa l'uso della predetta scuola primaria.

**Tanto premesso e considerato,**

**COMUNICA**

**che la scuola primaria di via Materdomini è agibile e può essere ripresa l'attività didattica.**

**Inoltre** si rappresenta che, ulteriore verifica sia dei solai, che delle controsoffittature interessate dall'allagamento, sarà effettuata durante le vacanze natalizie.

Tanto per quanto di competenza.

Mariglianella 03.12.2018.

Il Responsabile del Servizio tecnico  
Ing. Arcangelo Addeo

